

Gasbeschaffenheit

Brennwerte an Ein- und Ausspeisepunkten der Stadtwerke Schwabach GmbH

Einspeisepunkte	Brennwert $H_{S,NS}$ [kWh/m ³ i.N.]					
	Januar 2006	Februar 2006	März 2006	April 2006	Mai 2006	Juni 2006
Am Weinberg	11,130	11,123	11,125	11,127	11,142	11,132
Nördlinger Str.	11,130	11,123	11,125	11,127	11,142	11,132
Wolkersdorf	11,130	11,123	11,125	11,127	11,142	11,132
Unterreichenbach	11,130	11,123	11,125	11,127	11,142	11,132

Monat	Juli 2006	August 2006	September 2006	Oktober 2006	November 2006	Dezember 2006
Am Weinberg	11,147	11,144	11,131	11,135	11,144	11,141
Nördlinger Str.	11,147	11,144	11,131	11,135	11,144	11,141
Wolkersdorf	11,147	11,144	11,131	11,135	11,144	11,141
Unterreichenbach	11,147	11,144	11,131	11,135	11,144	11,141



Ausspeisepunkte	Brennwert $H_{S,NS}$ [kWh/m ³ i.N.]					
Monat	Januar 2006	Februar 2006	März 2006	April 2006	Mai 2006	Juni 2006
	11,130	11,123	11,125	11,127	11,142	11,132
Monat	Juli 2006	August 2006	September 2006	Oktober 2006	November 2006	Dezember 2006
	11,147	11,144	11,131	11,135	11,144	11,141

Alle wesentlichen Ausspeisepunkte haben den gleichen Brennwert. Die Brennwerte werden monatlich veröffentlicht.

Der durchschnittliche Brennwert im Kalenderjahr 2005 belief sich auf 11,13 kWh/m³_n.