Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

O´Brien Park

Betreiber

Stadtwerke Schwabach GmbH

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor FW 309-1:2023 (§ 22 Absatz 2 GEG)	**0,55**
Primärenergiefaktor nach Kappung (§ 22 Absatz 3 GEG)	**-**

Datenbasis von Januar 2020 bis Dezember 2022

Die Bescheigung ist gültig bis zum 01.12.2033

Ausgestellt am: 01.12.2023 Stefan Winkler